

# Nachweis der Betriebskräfte

Prüfbericht 240 29851/4



Auftraggeber und Hersteller	<b>BATOR Schweiz AG</b> <b>Industriezone Hofmatt</b>
	<b>3360 Herzogenbuchsee/Schweiz</b> <b>Schweiz</b>
Produkt	<b>Schiebefalttor</b>
Bezeichnung	<b>Schiebefalttor ASTS 40</b>
Flügelmaß (B x H)	<b>1490 mm x 4030 mm, 3 Flügel</b>
Gewicht/Fläche	<b>max. 25.000 N / 50 m<sup>2</sup></b>
Öffnungsrichtung	<b>horizontal, einseitig öffnend</b>
Material	<b>Stahlprofile mit Gummiprofil 35'334 / 35'468 / 35'469</b>
Antrieb	<b>Typ LE 2 FU</b>
Steuerung	<b>Typ HL2E</b>
Schaltleiste	<b>Typ HSK: Bircher 32688/32687</b>

## Grundlagen

Produktnorm  
EN 13241-1 : 2003-07  
Abschnitt 4.3.3

Anforderung:  
EN 12453 : 2000-11  
Abschnitt 5.1.1.5 und 5.1.3

Prüfung:  
EN 12445 : 2000-11  
Abschnitt 5

## Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der oben genannten Eigenschaften für Tore .

## Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Eine Beurteilung der Konstruktion und Verarbeitungsqualität wurde nicht vorgenommen.

Witterungs- und Alterungerscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

## Veröffentlichungshinweise


Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

## Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 12 Seiten

## Betriebskräfte nach EN 12453



# Anforderung erfüllt

ift Rosenheim  
9. August 2005

i. V. Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

i. A. Andreas Schmidt  
Prüfingenieur  
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



Industrie Service

## Bericht

### ERSTPRÜFUNG BETRIEBSKRÄFTE nach DIN EN 13241-1

Kompetenz.  
Sicherheit.  
Qualität.

**Bauaufsichtlich anerkannte Prüfstelle:** TÜV Industrie Service GmbH  
TÜV SÜD Gruppe  
Prüfstelle für das Bauprodukt (System 3): EN 13241-1  
„Tore – Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften“  
Westendstrasse 199, D - 80686 München

**Auftraggeber:** BATOR Schweiz AG  
Hofmattstrasse 14  
CH-3360 Herzogenbuchsee

**Hersteller:** BATOR Schweiz AG  
Hofmattstrasse 14  
CH-3360 Herzogenbuchsee

**Datum des Auftrags:** 17.05.2005

**Unsere Auftragsnummer:** 652486

**Prüfgegenstand:** **Schiebefalttor ASTS 40**, einseitig öffnend (3 Flügel)  
max.: 25.000 N, 50 m<sup>2</sup>  
- Antrieb: LE 2 FU // - Steuerung: HL2E  
- Schaltleiste HSK: 32'688/32687  
- Gummiprofil 35'334/35'468/35'469

**Prüfauftrag / Zweck der Prüfung:** Prüfung, ob die Betriebskräfte die Anforderungen der DIN EN 13241-1, 4.3.3 erfüllen

**Prüfgrundlagen:** DIN EN 13241-1, Tabelle ZA.3, Tore - Produktnorm  
DIN EN 12445, Abschnitt 5  
Tore - Nutzungssicherheit - Prüfverfahren  
DIN EN 12453 , 5.1.1.5 und 5.1.3  
Tore - Nutzungssicherheit - Anforderungen

**Prüfergebnis** Die Betriebskräfte erfüllen die Anforderungen der Prüfgrundlagen

Datum: 25.07.2005

Unsere Zeichen:  
IS-FSF-FIL-rt

Schiebetor\_ASTS 40\_  
B.rf.Bericht.Betriebskräfte.d  
oc

Das Dokument besteht aus  
2 Seiten und 9 Messprotokollen  
Seite 1

Dieses Deckblatt kann als  
Kurzfassung verwendet  
werden.

Die Prüfergebnisse  
beziehen sich ausschließ-  
lich auf den untersuchten  
Prüfgegenstand.

Prüfstelle für Tore - Kenn-Nummer: 0036

  
i. A. Peter Retzbach

  
Wolfgang Rauffer

Sitz: München  
Amtsgericht München HRB 96 869

Aufsichtsratsvorsitzender:  
Dr. Axel Stepien  
Geschäftsführer:  
Dr. Manfred Bayerlein (Sprecher)  
Dr. Udo Heisel  
Christian von der Linde

Telefon: +49 711 7005-694  
Telefax: +49 711 7005-588  
E-mail: wolfgang.rauffer@tuev-sued.de  
Internet: www.tuev-sued.de

TÜV Industrie Service GmbH  
TÜV SÜD Gruppe  
Region Baden-Württemberg  
Fördertechnik  
Sonderbauten  
Gottlieb-Daimler-Str. 7  
70794 Filderstadt  
Deutschland