

Nachweis

Tore Luftdurchlässigkeit
Schlagregendichtheit
Widerstand gegen Windlast

Prüfbericht 240 29852/2



Auftraggeber **BATOR Schweiz AG**
Industriezone Hofmatt

3360 Herzogenbuchsee / Schweiz

Produkt	Schiebefalttor
Bezeichnung	ASFTS 50 PU der Baureihe 50
Durchgangsmaß (B x H)	3500 mm x 2870 mm
Außenfläche	10,05 m ²
Öffnungsrichtung	horizontal Torflügel 35-000038 aus gefaltetem Stahlblech mit Schaumfüllung
Material/Lamelle	
Material/Führung	Führungsschiene oben und unten aus Stahl Hinter der Leibung montiert mit entwässerter Führungs- schiene unten
Besonderheiten	


Grundlagen

EN 12427 : 2000-07,
Luftdurchlässigkeit
EN 12444 : 2000-11
Widerstand gegen Windlast -
Prüfung und Berechnung
EN 12489 : 2000-07
Widerstand gegen eindringen-
des Wasser

Klassifizierung:

EN 12426 : 2000-07
Luftdurchlässigkeit
EN 12424 : 2000-07
Widerstand gegen Windlast
EN 12425 : 2000-07
Widerstand gegen eindringen-
des Wasser

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der oben genannten Eigenschaften für Tore.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Eine Beurteilung der Konstruktion und Verarbeitungsqualität wurde nicht vorgenommen.

Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 9 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse

Anlage 1 (1 Seite)

Luftdurchlässigkeit



Klasse 1

Schlagregendichtheit



Klasse 4 bis 70 Pa

Widerstand gegen Windlast



Klasse 3

ift Rosenheim
24. Oktober 2005

Christian Kehrer

i. V. Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Andreas Schmidt

i. A. Andreas Schmidt
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

